Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

25.01.2024 № 13186
(дата) (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Вишняковым Дмитрием Васильевичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МБОУ СОШ с. Лидога, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 23А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Интерактивная доска в кабинете «Химии» расположена с левой стороны фронтальной стены классного помещения, а не по центру. Нарушение абз.3 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

- В туалете для мальчиков писсуары не оборудованы перегородками. Нарушение абз.3 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

- Полы в зоне рекреации на 1-ом этаже имеют дефекты. Половые доски не прилегают плотно друг к другу. Имеются щели. Нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

- В кабинетах «Химии», «Истории», «Физики» в зонах рекреации на 2-ом этаже отсутствует возможность проведения проветривания. Нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20

- Оконные стекла в производственном помещении пищеблока («горячий» цех) имеют трещины. Нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20.

- В спортивном зале 6 светильников находятся в неисправном состоянии. В кабинете «Информатики» 7 светильников находятся в неисправном состоянии. Нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

- В кабинете «Биология и география» в кране отсутствует горячая вода. Нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Расположить интерактивную доску в кабинете «Химии» по центру фронтальной стены классного помещения в соответствии с абз.3 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. Оборудовать писсуары перегородками в туалете для мальчиков в соответствии с абз.3 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

3. Устранить дефекты пола в зоне рекреации на 1-ом этаже. Устранить щели в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить возможность проветривания в кабинетах «Химии», «Истории», «Физики» в зонах рекреации на 2-ом этаже в соответствии с п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

5. Заменить оконные стекла в производственном помещении пищеблока («горячий» цех) на целые в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20.

6. Привести в рабочее состояние неработающие светильники в спортивном зале и в кабинете «Информатики» в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

7.Обеспечить кабинет «Биология и география» горячей водой в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ с. Маяк, Хабаровский край, Нанайский район, с.Маяк, ул. Центральная, д. 23А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении **п.1, 6, 7** настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: с.Троицкое, ул. Бойко-Павлова, 94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении электронной почтой: 2714vishnan@mail.ru или иным доступным способом **в срок до 01.03.2024** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Информацию о выполнении **п.2-5** настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: с.Троицкое, ул. Бойко-Павлова, 94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении электронной почтой: 2714vishnan@mail.ru или иным доступным способом **в срок до 01.09.2024** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт		Вишняков Д.В..
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» января 2024г. _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: shkoolmayak@mail.ru